



REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Klasa: UPI-350-05/11-01/2

Ur.broj: 2182/1-16-11-17

Šibenik, 18.05.2011.

Šibensko kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, na temelju članka 105. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07) rješavajući zahtjev "Murtela" d.o.o. Murter, donosi

L O K A C I J S K U D O Z V O L U

za zahvat u prostoru: izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter, preko
čest.zem.27,30,31,40,41,46,47,53,65,66,67,69,77,78,79,85,86,94,96,100,107,124,125,138,139,15
1,153,155,156,161,162,165,179,180,186,187,188,191,193,198,212,216,217,218,225,238,240,241
,242,256,296,323,325,328,332,348,424,428,429,432,445,451,452,468,683,1086,1118,1126,1612,
1723,1744,1778,1779,1780,1786,1820,1826,1828,1829,1851,1873,1892,1898,1899,1901,1940,1
941,1948,1955,1969,1997,2061,2103,2131,2132,2133,2136,2144,2208,2219,2237,2238,2307,23
11,2354,2371,2473,2474,2477,2479,2480,2501,2540,2542,2562,2565,2570,2571,2580,2581,258
2,2596,2597,2599,2600,2626,2628,2630,2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2639,2651,2690,
2699,2909,2910,2929,3009,3010,3011,3012,3013,3019,3041,3042,3043,3044,4160,4161,4162,4
163,4168,4169,4177,4178,4180,4330,4336,8627,11240,11285,11296,11298,11303,11356,11363,
11364,11365,11366,11381,11382,11388,11389,11393,11489,11490,11602,11677,12297,12298,1
2299,12300,12301,12631,12637,12638,12640,12666,12682,12694,12697,12712,12713,12720,13
442,13443,13444,13452,13454,13468,13471,13472,13474,23469,23535,23536,23537,23538,235
39,23544,23570,čest.zgr.1,1002,101/1,1012/1,1013,1018,1019,102/1,1020,1022,1025,1028,1032
,1034,1035,1036/1,1036/2,1045,1051,1053,1060,1065,1069,107/2,1080,1081,1082,1083,1084,1
087,1088,109/2,109/3,1105,1106,1107,1108,1110,1112,1114,1119,1121,1124,1126,1133,1152,1
156,1179,1184,1188,1189,120/4,1202,1203,1205,1206,1219,1221,123/1,1233,1236,1237,1244,1
246,1247,1249,125/1,125/2,1250,1251,1254,1255,1256,1260,1266,1267,1268,1281,1282,1287,1
288,1293,1297,130/1,130/2,130/4,1300,1302,1303,1304,1308,1309,1311,1314,1321,1323,1325,
1336,1339,1341,1348,1350,1351,1354,1360,1361,1365,1371,1373,1374,1375,1377,1384,1389,1
392,1397,1417,1418/1,1424,1429,1430,1439,1441,1444,1447,1448,1454,1455,1457,1462,1465,
1469,147,1471,1472,1473,1476,148/1148/2,148/3,148/4,148/5,1485,1488,149/1,149/2,149/3,149
/5,1490,1493,1497,1499,15/1,15/3,1514,1515,1516,152,1521,1531,1532,1534,1537,1546,1549,1
551,1554/2,1557,156/1,156/2,1562,1567,157/1,157/2,1576,1577,1579,1588,159/1,159/4,159/5,1
59/6,1593,1595,1599,16/1,16/2,16/3,1600,161,1614,1615,162/1,1625,1630,1631,1632,1645,164
6,165/2,1650,1651,1656,1658,166/1,166/4,1662,1663,1670,1671,1673,168/1,168/2,1683,1684,1
687,1688,1689,169,1694,1695,1697/1,1700,1702,1704,171/3,171/4,171/7,1711,1714,1718,1720,
1723,1724,1729,173,1735,1737,1738,1739,174/2,1740,1743,1744,1749,175/1,175/2,175/3,1755
3,1754,1755,1756,1758,178/2,18/2,1822/1,183,184,185/1,191,192/1,192/2,193,194/1,194/2,195,
196,197/1,197/2,199/6,229/3,23/1,23/2,232/1,232/6,236/4,237/2,238/1,238/5,239,241/3,242/2,24
3/3,243/4,243/5,243/6,243/7,244/10,244/13,244/17,244/18,244/19,244/25,244/4,244/5,244/8,244
/9,2544/13,28/2,32/3,32/4,35/1,35/4,36/1,36/2,37/1,39/4,43/2,44,47/2,48,49,5/4,50/1



50/2,540,545/2,545/3,545/4,562/1,58,580/2,581,582/1,582/2,583,59/1,59/2,59/3,596/1,60/1,60/2,61
4,627,635,637,640,642,645,646,649,650,655,665,666,667,674,682,684,690,694,695,700,706,71/3,7
1/5,723,724,727/1,74/2,741,744,749,75/1,75/2,753,754,755,759,761,762,774,779,78/2,781,788,790,
791,793,8,80/2,804,810,811,823,833,834,841,843,850,851,853,856,857,859,864,865,87/1,872,877,
879,88/1,88/2,89/1,89/5,894,895,898,899,9/1,902,904,907,909,911,910,922,923,924,931,937,944,9
46,954/1,954/2,954/5,956,958,959,96/3,96/4,960/1,960/2,963,971,972,979,980,984,990,992,993,99
4,995,996,997,1430,1730,čest.zem.25/7,68/4,93/2,101/1,101/3,102/1,102/2,1047/2,1048/1,106/1,10
88/1,1089/1,110/1,111/3,1125/2,1127/1,1127/2,1127/3,11294/4,11295/1,11297/4,113/2,11304/2,11
304/21,1131/1,1131/2,1131/3,1131/4,1131/5,1131/6,1131/7,11354/4,11358/10,11358/4,11358/6,11
358/7,11358/9,11370/2,11370/4,11370/5,11370/6,11373/1,11377/1,11378/1,11378/3,11380/2,
608/11,1608/2,1609/4,1613/3,1614/4,1614/5,1615/10,1615/14,1615/15,1615/16,1615/2,1615/3,161
11392/1,11413/11,11413/4,11419/1,11419/2,11435/2,11445/5,11488/1,11488/2,11493/2,11493/4,1
1493/5,11493/6,11493/7,11493/8,11493/9,11493/10,11494/1,11494/3,11494/6,11497/2,11498/1,11
499/1,11499/2,11605/2,11610/1,118/1,118/2,118/3,119/3,11911/2,11911/3,11944/1,11944/2,11955/
1,11989/1,11989/3,1199/1,11992/2,11992/3,11993/1,11993/3,11995/1,11995/3,11995/7,11996/1,11
997/1,12279/1,12279/2,12284/4,12286/2,12287/1,12287/2,12287/5,12287/6,12287/7,12287/8,1228
9/1,123/2,123/3,123/4,12309/2,12626/1,12626/2,12629/1,12629/2,12630/1,12630/2,12639/5,12639/
8,12639/9,12652/1,12652/3,12652/4,12654/2,12654/4,12655/2,12655/4,12670/1,12670/4,12671/6,1
2672/1,12672/2,12676/1,12676/2,12677/1,12677/2,12677/3,12678/1,12678/3,12679/1,12679/2,126
79/5,12679/6,12685/2,12685/3,12686/2,12687/1,12698/1,12701/1,12701/2,12702/1,12705/1,12705/
2,12705/3,12706/1,12706/2,12708/1,12708/2,12709/1,12711/2,13453/1,13464/1,13467/1,13470/1,1
37/1,137/2,143/2,146/2,147/1,147/3,158/1,159/1,159/2,160/1,160/2,160/3,1603/1,1605/6,1605/9,160
8/8,15/5,1615/6,1615/7,1615/9,163/1,163/2,166/2,167/1,169/1,169/3,169/4,1722/2,1726/1,1729/1,1
729/2,173/1,173/2,1730/1,1733/2,1733/3,1733/4,1733/7,1734/1,1734/3,1735/2,1735/3,1735/4,1735/
5,1736/1,1736/2,1737/1,1742/1,1746/2,1746/4,1746/5,178/1,1783/1,1784/2,1784/4,1802/6,1803/1,1
893/2,1803/3,1894/1,1805/2,1805/3,1806/1,1806/3,1897/2,1809/1,1809/2,1810/1,1814/2,1814/3,18
15/1,1815/2,1816/1,1816/3,1817/2,1818/1,1818/2,1819/1,1819/2,1823/2,1824/2,1824/3,1825/1,183
1/4,1831/5,1832/1,1840/2,1841/3,1841/7,1842/3,1843/2,1846/1,1846/2,1847/1,1847/3,1849/1,1849/
2,1854/1,1858/1,1858/2,1858/3,1866/4,1869/2,1869/3,1887/3,1890/1,1890/2,1895/2,1897/2,1897/3,
1897/4,190/1,190/2,1902/2,1904,1905&2,1905/3,1906/1,1906/5,1914/2,192/1,192/2,194/1,194/2,19
2,1970/3,1973/1,1973/2,1976/4,1977/1,1977/2,199/4,199/5,199/6,1993/10,1993/13,1993/14,1993/4,
5/2,1952/1,1952/2,1952/3,1952/4,1953/1,1953/2,1956/1,1958/2,1968/5,1968/6,1968/7,1970/1,1970/
1993/5,1994/1,1994/2,1994/4,1994/5,1994/6,1994/8,1994/9,1998/1,1998/2,1998/3,1999/2,201/1,20
1/2,2021/2,205/4,246/2,2076/1,2077/1,2077/2,2077/3,2078/1,2080/1,2080/2,2081/2,2081/3,2083/2,
2084/1,2087/2,2087/3,2088/1,2092/1,2099/2,2100/1,2100/2,2100/3,2101/1,2102/1,2102/5,2105/4,2
106/1,2115/5,2122/3,2123/1,2123/2,2124/1,2124/4,2125/1,2125/2,2127/2,2127/3,2128/2,2129/1,21
29/2,2129/3,2129/4,2134/1,2134/2,2134/3,2135/1,2135/2,2137/1,2139/5,2139/6,214/1,214/2,214/3,
2141/1,2141/2,2141/3,2145/1,215/2,215/3,2153/2,2153/5,2154/2,2156/1,2156/2,2162/1,2162/2,216
2/3,2166/10,2166/4,2166/5,2166/8,2166/9,2167/1,2167/6,2167/7,2167/8,2175/3,219/1,219/2,2198/4
220/1,2206/2,2209/1,2209/3,2211/1,2211/2,2212/1,2212/2,2220/3,2235/2,2235/3,2236/3,2236/6,22
36/7,2239/1,2239/2,2239/5,2239/6,2239/7,2239/8,2240/1,2244/1,2250/1,2250/2,2250/3,2250/4,225
1/1,2251/3,2252/5,11523/8,2253/2,2253/3,2308/1,2312/1,2312/2,2353/5,2353/7,23541/1,23541/2,2
357/2,2357/5,2363/3,2374/2,2375/3,2375/4,2375/5,2375/6,2377/2,2377/3,2377/4,2377/5,2378/1,23
78/2,2378/4,2378/5,239/2,2409/4,2409/5,2410/1,2410/2,2433/1,2433/2,2436/1,244/1,244/2,2450/9,
2452/5,2452/8,2452/9,246/1,246/2,247/1,247/2,247/3,2472/1,2472/2,2472/6,2475/2,2476/2,2478/2,
2478/3,2482/3,2482/4,2482/5,2483/3,2483/5,2485/5,2485/7,249/2,249/3,2495/4,2496/1,2502/1,250
2/2,253/1,253/2,2530/1,2530/2,2531/1,2533/1,2533/14,2533/19,2533/2,2533/9,2534/11,2534/16,25
34/17,2534/2,2534/4,2534/6,2535/17,2535/2,2535/22,2535/3,2536/2,2537/1,2537/2,2538/1,2539/1,
254/1,254/2,254/3,254/4,2541/2,2543/4,2543/6,2543/7,2544/1,2544/12,2544/15,2544/17,2544/18,2
544/2,2544/21,2544/22,2544/23,2544/24,2544/28,2544/3,2544/30,2544/33,2544/34,2544/40,2544/4
3,2544/6,2544/7,2544/8,2546/2,255/1,255/2,255/3,255/4,2563/1,2563/3,2564/2,257/1,257/2,2574/3,
2575/3,2579/1,2579/2,2583/1,2585/1,2585/2,2590/2,2591/1,2591/3,2594/2,2601/1,2601/2,2611/2,2



612/1,2613/2,2613/3,2622/1,2623/3,2624/2,2624/3,2624/4,2631/1,2631/2,2640/2,2646/1,2646/2,2646/3,2646/4,2646/5,2647/1,2647/2,2648/3,2652/1,2654/1,2689/2,2691/1,279/1,279/2,279/3,279/4,279/6,282/1,282/2,282/3,2838/3,284/1,285/1,285/2,289/2,289/3,289/6,289/8,289/9,29/2,290/1,2911/2,2926/2,2930/1,297/1,3021/1,3029/1,3031/1,317/3,318/1,318/2,319/1,319/3,320/1,324/2,326/1,326/2,327/1,327/2,330/1,331/1,347/2,347/3,39/1,39/3,39/4,39/5,39/6,3901/1,3902/1,3908/1,3910/1,3911/5,3913/2,3916/1,3916/3,3931/1,3931/2,414/1,415/1,4158/2,4159/2,4159/4,4164/1,4176/1,4176/2,4182/2,425/1,425/3,425/9,43/1,43/2,4333/1,4333/3,4337/1,4337/2,4337/3,4399/4,4399/5,4399/7,44/1,44/2,4403/1,45/1,455/1,459/4,469/1,469/3,470/1,54/4,54/8,55/1,55/2,56/1,68/1,68/2,68/3,71/2,72/1,72/2,72/3,72/4,72/5,73/1,73/2,74/2,84/3,84/5,88/1,88/2,88/3,89/1,89/2,89/3,90/1,91/1,91/2,92/1,92/3,93/3 K.O.Murter-Betina,kojom se određuje:

I 1.Predmetne čestice su vidljive na prerisu katastarskog plana u M 1:1000 K.O.Murter-Betina Granica obuhvata zahvata prikazana je na:

-pregledna situacija u M1:5000

- situacijama u M1:1000 koje su sastavni dio idejnog projekta broj:62-10 izrađen od „Proning Dhi“d.o.o. Zagreb

Navedeni akti su sastavni dio lokacijske dozvole.

2.Namjena predmetne građevine i uvjeti gradnje

Izgradnjom sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter,omogućava se priključak i transport fekalnih otpadnih voda od svakog korisnika,objekta, do glavnih objekata kanalizacijske infrastrukture, za koje objekte su izdane posebne dozvole. Kanalizacijski sustav je podijeljen na tri podsustava i to:Podsustav Betina,Podsustav Murter i Podsustav Podraduč-Slanica.Sekundarna gravitacijska mreža Betine bit će odobrena posebnom lokacijskom dozvolom.

Gradnja sekundarne mreže odvijat će se u sljedećim fazama:

I faza: Naziv kanala	dužina	ulica	priključak na gl.kanal
MU-MK21	82	Zagrebačka	MU-SK3
MU-MK22	218	Zadarska,Sajska	MU-SK3
MU-MK22.1	198	Zadarska	
MU-MK22.2	126	Sajska	
MU-MK23	225	Nerezine,Šibenska	MU-SK4
MU-MK24	120	Splitska	MU-SK4
MU-MK24.1	38	-	
MU-MK25	37	-	MU-SK4
MU-MK26	108	-	MU-GK1
MU-MK27	111	-	MU-GK4
MU-MK28	188	Don Krste Stošića	MU-SK6
MU-MK29	151	Požari	MU-GK5
MU-MK30	103	Jose Markova	MU-SK12
MU-MK31	58	Put Goričine	MU-GK2
MU-MK32	174	Maslinarska	MU-GK2
MU-MK33	45	Bažokićeva	MU-GK4
MU-MK35	37	-	MU-GK4
MU-MK36	395	Murt.zadrugara	MU-GK4
MU-MK36.1	30	-	
MU-MK37	40	-	MU-SK8
MU-MK39	39	-	MU-GK7
MU-MK40	123	Fausta Vrančića	MU-SK9



MU-MK41	34	-	MU-SK9
MU-MK42	136	-	MU-SK9
MU-MK43	109	-	MU-SK9
MU-MK43.1	27	-	
MU-MK44	102	Nova I.	MU-SK9
MU-MK45	58	Modravska	MU-SK9
MU-MK46	112	J.Dalmatinca	MU-SK9
MU-MK47	209	J.Dalmatinca	MU-SK11
HR-MK1	104	D.Amatera	HR-GK1
HR-MK1.1	69	M.Glagoljaša	
HR-MK2	422	Lokvice, Put Poja	HR-GK1
HR-MK2.1	225	P.Zoranića	
HR-MK2.2	67	Put Studence	
HR-MK3	41	-	HR-GK2
HR-MK4	48	-	HR-GK2
HR-MK6	72	Ulica na Škaji	HR-GK1

II faza:

MU-MK34	34	Knjarićeva	MU-GK2
MU-MK38	33	Dopinova	MU-GK3
MU-MK50	36	Ježinova	MU-GK3
MU-MK51	26	Barenova	MU-GK3
MU-MK52	16	-	MU-GK3
MU-MK53	36	Mahredov volat	MU-GK3
MU-MK54	46	Joškova	MU-GK3
MU-MK55	43	Despensirova	MU-GK3
MU-MK56	43	Mušulova	MU-GK3
MU-MK57	40	Katahatova	MU-GH3
MU-MK58	189	Delinova, Ribarska	MU-GH3
MU-MK58.1	43	Hrokešina	
MU-MK58.2	48	Žabićeva	
MU-MK58.3	41	Papešin dvor	
MU-MK58.4	42	Šimićeva	
MU-MK58.5	46	Bebanova	
MU-MK58.6	46	Kenjenova	

III faza:

HR-MK5	334	Obala M.Škoja,	C.S.Hramina
		Trg Rudina	
HR-MK5.1	60	Majinova	
HR-MK5.2	79	Paščina	
HR-MK5.3	78	Kovačeva	
HR-MK5.4.	84	Turčinova	
HR-MK5.5.	90	Juragina	
HR-MK5.6	80	Lavsarska	
HR-MK5.6.1	40	Mikelov volat	
HR-MK5.7	87	Paunova	
HR-MK5.8	94	Lifesova	
HR-MK5.9	92	Mehanova	
HRMK5.10	92	Bašina	
HR-MK5.11	95	Skračina	



HR-MK5.12	93	Jeratova	
IV faza:			
SL-MK1	70	-	SL-GK2
SL-MK2	50	-	SL-GK2
SL-MK3	63	-	SL-GK2
SL-MK4	224	Šibenska	SL-SK3
SL-MK5	371	Vlake	SL-SK3
SL-MK48	292	A.K.Miočića, Težačka	MU-GK7
MU-Mk48.1	174	Lajci	
MU-MK49	422	Težačka	MU-GK6
MU-MK49.1	62	Težačka	
V faza:			
MU-MK1	84	Podvrtaje	MU-GK1
MU-MK2	58	-	MU-SK2
MU-MK3	170	Jezerska	MU-SK2
MU-MK4	103	Krelina	MU-GK1
MU-MK5	109	Juranova	MU-GK1
MU-MK6	133	Kurkutova, Balinova	MU-GK1
MU-MK6.1	51	Stojanova	
MU-MK6.2	46	Kurkutova	
MU-MK7	100	Bindina	
MU-MK8	95	Mrkantova, Mujičar	MU-GK1
MU-MK9	151	Lisina, Rodina, Zorzina	MU-GK1
MU-MK9.1	46	Rodina	
MU-MK9.2	46	Lisina	
MU-MK10	98	Marušina	MU-GK1
MU-MK11	115	Grbinova, Banova, Uškina	MU-GK1
MU-MK11.1	33	Banova	
MU-MK11.2	56	Grbinova	
MU-MK12	112	Šarina, Boškina, Hilina	MU-GK1
MU-Mk12.1	38	Hilina	
MU-Mk12.2	38	Šarina	
MU-MK13	304	Bojkina, Hratova, Mačukina	
		Meklina, Šikina, Mudronjina	MU-SK1
MU-MK13.1	30	Požnjakova	
MU-SK13.2	38	Hratova	
MU-SK13.3	40	Hranićeva	
MU-SK13.4	45	Mačukina	
MU-SK13.5	51	Mihina	
MU-SK13.6	40	Mehlina	
MU-SK13.7	35	Šikina	
MU-SK13.8	44	Mudronjina	
MU-SK14	32	Prinčevo	MU-SK1
MU-SK15	55	Prinčevo	MU-SK1
MU-SK16	52	Bakrina	MU-SK1
MU-SK17	68	Get	MU-SK1
MU-SK17.1	36	-	MU-SK1



MU-SK18	38	Batanina	MU-SK1
MU-SK19	61	Jelina	MU-SK1
MU-SK20	157	Klušićeva	MU-SK1
MU-SK20.1	99	Božikova	

3. Oblikovanje i osnovni tehnički podaci o građevini.

Sekundarna gravitacijska mreža Podsustava Murter kojom se prikupljaju otpadne vode od potrošača do glavne mreže duga je cca 10544m, a profil cjevovoda je DN250mm.

Sekundarna gravitacijska mreža Podsustava Podraduč-Slanica dužine je cca 778m, a profil cjevovoda je DN250mm. Gravitacijsku mrežu čine kanali koji će se izvesti na način da količina iskopa i potreban opseg radova kod izvođenja budu što manji, da bi se omogućilo priključenje korisnika na kanalizacijsku mrežu. Prilikom gradnje potrebno je respektirati ostalu postojeću infrastrukturu.

Osnovni radovi kod ugradnje kanala su: iskop rovova, planiranje dna rova i izrada posteljice. Iskopani rov se mora planirati na projektiranu kotu s odstupanjem od +/-2,0cm. Mrežni kanali se predviđaju izvesti od PVC kanalizacijskih cijevi DN250mm. Svi spojevi kanalizacijskih cijevi moraju biti vodonepropusni.

Za ulazak u kanale planiraju se izvesti revizijska okna, koja će biti tipska. Okna je potrebno postaviti na prethodno izrađenu betonsku posteljicu, i ista moraju biti osigurana protiv uzgona.

4. Mjere zaštite okoliša.

Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda u funkciji je zaštite okoliša. Mjere zaštite okoliša provodit će se tijekom korištenja zahvata kao i tijekom građenja.

II. Suglasnosti, uvjeti, potvrde i mišljenja nadležnih tijela državne uprave, odnosno pravnih osoba.

1. Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda-Vodonogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split Klasa:UPI-325-06/11-01/0998 od 18.02.2011.
2. Posebni uvjeti HEP-a „Elektro“ znak 4/15-2949/11 od 10.03.2011.
3. Posebni uvjeti Hrvatski telekom d.d. znak:T45-21790/2011 od 13.04.2011.
4. Posebni uvjeti Županijske uprave za ceste Klasa:340-09/11-05/24 od 10.03.2011.
5. Posebni uvjeti „Vodovoda i odvodnje“ Šibenik broj:05-1110/2/11 od 4.05.2011.
6. Posebni uvjeti Uprave za sanitarnu inspekciju, Odsjeka za Šibensko-kninsku županiju Klasa:540-02/11-03/1513 od 9.03.2011.

čine sastavni dio ove lokacijske dozvole

III. Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj:2/04,12/08) je sastavni dio ove lokacijske dozvole.

IV. Idejni projekt izrađen od „Proning DHI“ d.o.o. Zagreb T.D.62-2010 sastavni je dio ove lokacijske dozvole.



V.Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta sukladno čl.209.st.4.Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

VI.Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti.U tom periodu potrebno je podnijeti zahtjev za potvrdu glavnog projekta kod ovog Ureda.Važenje lokacijske dozvole može se produžiti na zahtjev podnositelja jednom za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama ovog Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

O B R A Z L O Ž E N J E

“Murtela” d.o.o.Murter podnijela je dana 7.01.2011.zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter

Zahtjev je osnovan

U provedenom postupku je dostavljeno:

- 1.Preris katastarskog plana izdan od Područnog ureda za katastar Šibenik Klasa: 935-06/10-01/4524 od 21.12.2010.
- 2.Geodetski snimak izrađen od „Geodezije” d.o.o.Šibenik, od prosinca 2010,ovjeren od Područnog ureda za katastar Šibenik Klasa:936-03/10-02/1259 od 22.12.2010
- 3.Idejni projekt T:D.62-2010 izrađen od “Proning-DHi” d.o.o.Zagreb

Sukladno članku 109.stavak1.Zakona o prostornom uređenju i gradnji,pozvani su u ovaj Upravni odjel tijela određena posebnim propisima na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta.Uvid je održan dana 1.ožujka 2011.Predstavnik Mupa-je na zapisnik izjavio da predloženi idejni projekt ispunjava uvjete zaštite od požara.Ostali predstavnici dostavili su svoje posebne uvjete u zakonskom roku,osim Ministarstva kulture,Uprave za zaštitu kulturne baštine,Konzervatorski odjel Šibenik,koji se iako uredno pozvan nije odazvao pozivu.

Temeljem članka 109.stavak 6.Zakona o prostornom uređenju i gradnji ukoliko se pozvano tijelo ili osoba ne odazove pozivu smatra se da su isti izdani,pa se sukladno tome smatra da su posebni uvjeti Konzervatorskog odjela Šibenik izdani.

Temeljem članka 29.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”broj:36/03) izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku,te je stoga podnositelju zahtjeva priznat pravni interes.

U skladu sa člankom 111.stavak 2.Zakona o prostornom uređenju i gradnji dana je mogućnost uvida u idejni projekt strankama u ovom postupku na način javnog poziva.
Javni poziv objavljen je u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ od 19.veljače 2011.na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela,jedinicama lokalne samuprave,čime je ispunjena zakonska obveza iz članka 111.Zakona.

Na objavljen javni poziv na uvid i očitovanje nije se nitko odazvao.



U provedenom postupku je utvrđeno da se predmetne čestice nalaze unutar prostornog dokumenta navedenog u poglavlju III dispozitiva ove lokacijske dozvole, i to Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati

Na temelju navedenog činjeničnog stanja, provedenog postupka i ispunjenih uvjeta za primjenu članka 107. i 108. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, rješeno je kao u izreci rješenja.

Temeljem tarifnog broja 62. članka 2. Uredbe o Izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj: 110/04) naplaćena je upravna pristojba u iznosu od 750,00 kn na žiro račun broj: 2411006-1800015002 korisnika Županijska skupština Šibensko-kninske županije

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove dozvole nezadovoljna stranka ima pravo žalbe na Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana primitka istog putem ovog organa ili direktno Ministarstvu. Upravna pristojba u iznosu od 50,00 KN po tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96, 110/04, 117/07) uplaćuje se u upravnim biljezima.



Dostaviti:

1. "Murtela" d.o.o.
Murter
2. Dokumentacija
3. Pismohrana

Na znanje:

1. Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva
Urbanistička inspekcija

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA ŠIBENIK

22000 Šibenik, Ulica Ante Šupuka 1
p.p. 131

TELEFON • (022) 341-600 (Šibenik) • 341-500 (Bilice)
TELEFAKS • (022) 338-142
POŠTA • 22000 • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2484008-1400016814

NAŠ BROJ I ZNAK 4/15- 2949/11. N Dž

REPUBLIKA HRVATSKA	
2182/1 ŠIBENSKI - KNINSKA ŽUPANIJA	
Primljeno:	18.03.2011
Klasa:	Upl-350-05/11-01/2
Org. jed.	363-M-13
REPUBLIKA HRVATSKA	
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	
Vrijed.	18

Upravni odjel za prostorno uređenje i
gradnju

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: Upl-350-05/11-01/2
Ur.broj: 2182/1-16-11-9

PREDMET Posebni uvjeti

DATUM 10.ožujka 2011.

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ELEKTRA ŠIBENIK temeljem čl.109 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07) u skladu sa Zakonom o energiji (NN broj 68/01) i Zakona o gradnji (NN broj 175/03 i 100/04) uvidom u idejni projekt, na zahtjev Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Klasa: Upl-350-05/11-01/2, Ur.broj: 2182/1-16-11-9, od 1.ožujka 2011.godine, a u ime „Murtela“ d.o.o. iz Murtera, izdaje:

POSEBNE UVJETE
za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže
naselja Murter

1.Postojeće stanje

Uvidom u idejni projekt, utvrdili smo da, na mjestu izvođenja radova, postoje naše podzemne SN i NN instalacije, koje idu paralelno, približavaju se ili se križaju s kanalizacijskom mrežom, a koje bi mogle biti ugrožene prigodom izvođenja radova, te smo iste i ucrtali na preglednu situaciju, Mj: 1:5000, prilog br.1, iz projekta, koju vam u privitku dostavljamo, kao i projekt.

2.Tehnički uvjeti

Na dijelu gdje dolazi do paralelnog vođenja, približavanja ili križanja trase kanalizacijske mreže s postojećim podzemnim instalacijama, potrebno je udovoljiti slijedećim uvjetima:

- Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacijske mreže, mora iznositi 1,5 metara za magistralne cjevovode, odnosno 0,5 metara za cjevovode manjeg presjeka (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacija).

- Na mjestu križanja cjevovod može biti položen iznad ili ispod kabela, ovisno o visinskom položaju kabela uz minimalni okomiti svjetli razmak 0,5 metara za magistralne cjevovode, odnosno 0,3 metara za cjevovode manjeg presjeka. Kada se ne može udovoljiti ovom zahtjevu potrebno je energetski kabel zaštititi postavljanjem kabela u TPE cijevi (tako da je cijev dulja za 1 metar sa svake strane mjesta križanja).

- Provlačenje kabela kroz, iznad i uz vodovodne komore i hidrante nije dopušteno.

- U slučaju nemogućnosti udovoljenja navedenim zahtjevima potrebno je izmaknuti elektroenergetske kabele i pri tom osigurati njihovo polaganje sukladno tehničkim propisima za polaganje elektro-energetskih kablskih vodova visokog (srednjeg) i niskog napona.

- U blizini elektroenergetskih vodova nije dopušteno miniranje.

ČLAN HEP GRUPE

3. Financijske obveze

• Obveza je investitora da u cijelosti financira sve troškove nastale kao posljedica udovoljenju uvjeta iz točke 2, pri saniranju mogućih oštećenja naših instalacija nastalih griješkom izvođača, kao i troškove u slučaju neophodnog izmicanja postojećih instalacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano s istim.

• Investitor također snosi troškove nastale zbog neplaniranih prekida isporuke električne energije do kojih može doći zbog nepridržavanja propisa po obavljanju radova u blizini vodova pod naponom.

4. Ostalo

• U postupku ishodaenja građevne dozvole potrebno je ishoditi suglasnost Elektre Šibenik na izrađenu projektnu dokumentaciju koja mora uvažavati uvjete navedene u točki 2.

• Investitor je obvezan prije početka bilo kakvih radova ponovno se javiti Elektri Šibenik sa zahtjevom za obilježavanjem postojećih instalacija kako bi se izbjegla oštećenja.

• Također prije početka izvođenja radova izvođač radova mora se javiti Elektri Šibenik radi upoznavanja s mogućom opasnošću prilikom izvođenja radova u blizini postojećih instalacija pod naponom i potpisati obrazac „Upozorenje na opasnost“.

• Ukoliko dođe do oštećenja postojećih instalacija, izvođač je dužan to odmah prijaviti Elektri Šibenik.

• Ovi posebni uvjeti izdaju se u svrhu ishodaenja lokacijske dozvole i važe godinu dana od dana izdavanja.

S poštovanjem,

Privitak: Kao u tekstu

Dostavljeno:-Naslovu

-SRI Teh.dokumentacija JJ
-SRI Investicije
-Pismohranu

HEP - Operativno distribucijsko područje Zagreb
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 5
ELEKTRA ŠIBENIK

Direktor:

Radislav Gulam, dipl.ing.el.



ČLAN HEP GRUPE



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za vodno
područje dalmatinskih slivova
SPLIT Vukovarska 35

KLASA: UP/I-325-06/11-01/0998
URBROJ: 374-24-4-11-2/IK
Split, 18.02.2011.

HRVATSKE VODE na temelju članka 143. *Zakona o vodama* (NN 153/09) i članka 96. *Zakona o općem upravnom postupku*, povodom zahtjeva **Šibensko-kninske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Šibenik**, KLASA: UP/I-350-05/11-01/2, URBROJ: 2182/1-16-11-5 od 14.02.2011. zaprimljenog 18.02.2011. za investitora **Murtela d.o.o., Murter**, poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu projektne dokumentacije za izgradnju:

Sekundarna kanalizacijska mreža naselja Murter

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgraditi kanalizacijski sustav prema usvojenom idejnom rješenju na način da dovršeni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu.
- 2) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgraditi sve objekte i uređaje predmetnog sustava javne odvodnje vodonepropusne i o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema
- 3) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgradnju predmetnih objekata uskladiti sa postojećim i planiranim komunalnim vodovima na terenu, te za moguća križanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadležnih poduzeća.
- 4) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je prihvatiti otpadne vode gospodarskih objekata samo ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.
- 5) Investitor je dužan za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.
- 6) Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 7) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.
- 8) Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe važe 2 godine od dana njihove konačnosti na temelju članaka 147. *Zakona o vodama* (NN 153/09).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

OBRASLOŽENJE

Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Šibenik, podnio je zahtjev KLASA: UP/I-350-05/11-01/2, URBROJ: 2182/1-16-11-5 od 14.02.2011. zaprimljenog 18.02.2011. za investitora **Murtela d.o.o., Murter**, poradi izdavanja vodopravnih uvjeta za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže naselja Betina. Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja gravitacijskih kolektora duljine cca 11322 m.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je slijedeća dokumentacija:

- Idejni projekt (Proning DHI d.o.o. Zagreb; TD 62-2010; prosinac 2010.).

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba se ne naplaćuje sukladno odredbi članka 6. stavak 1. *Zakona o upravnim pristojbama* (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 i 163/03).

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučenom pošiljkom, podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama putem HRVATSKIH VODA.

Upravna pristojba za žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.



laštenju:

Tina Runić Split, ing. građ.

Dostaviti:

(2 primjerka vodopravnih uvjeta)

Šibensko-kninska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Šibenik

n/p Silvana Pešo ✓

Obavijestiti:

- 1) Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (x2);
- 2) Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Odjel državne vodopravne inspekcije, Split, Vukovarska 35;
- 3) Hrvatske vode, VGO Split, 24-4;
- 4) Hrvatske vode, VGO Split, pismohran;
- 5) Hrvatske vode, VGI Šibenik.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
na području Šibensko-kninske županije
Šibenik, Velimira Škorpika 27
Klasa: 340-09/11-05/24
Ur.Broj: 345-11-02-1

S.R.

REPUBLIKA HRVATSKA 2182/1 ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA		
Primljeno: 18-03-2011		
KLASA: UP-350-05/11-01/2		
URBROJ: 345-M-14		
Org. jed.	Prilog:	Vrijed.
16		

Šibenik, 10. 03. 2011.

Županijska uprava za ceste Šibenik, na temelju članka 37. Zakona o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09), a u svezi članka 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), sudjelujući u postupku izdavanja lokacijske dozvole po pozivu **ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Klasa: UP/I-350-05/11-01/2 Ur.broj: 2182/I-16-11-3 od 01. ožujka 2011. godine, utvrđuje slijedeće::**

POSEBNE UVJETE

**za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter
(Murtela d.o.o.)**

1. **Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter unutar zaštitnog pojasa javne ceste ŽC 6250 mogu se izvršiti na način:**
 - Radove na prekopima (spoj HR-MK1, HR-MK2 I HR-MK6 na HR-GK1) javne ceste izvesti u skladu sa člankom 32. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98) na način da oštećenja trupa ceste ne dovedu do naknadnog slijeganja na mjestu iskopa ugradnjom tamponskog sloja debljine min. 30 cm potreban modul stišljivosti $M_s = 100 \text{ MN/m}^2$ mjereno pločom Ø 30 cm i sloja betona 20 cm ispod slojava asfalta BNS 22 debljine 6 cm i AB 11 debljine 4 cm.
 - Radove na navedenom spojevima u javnoj cesti ŽC 6250 izvesti prilikom gradnje glavnog kolektora.
 - Sanaciju kolničke konstrukcije uskladiti sa projektom glavnog kolektora, odnosno sa posebnim uvjetima klasa: 340-09/08-05/102, ur. broj: 345-08-02-1 od 21. 01. 2009. koje je izdala ova Uprava za ceste.
 - Sve poklopce okana sustava kod jednosmjerne dionice prometnice postaviti u sredinu kolnika te kod dvosmjerne dionice prometnice u sredinu jednog kolničkog traka.
 - Javna cesta nakon sanacije mora ostati na istoj visini prema okolnim objektima.
 - Troškovnik glavnog projekta mora sadržavati radove sanacije javne ceste prema gore opisanim uvjetima.
 - za vrijeme radova izvođač je dužan postaviti privremenu regulaciju prometa radi sigurnog odvijanja prometa.
2. **Svi radovi se moraju izvesti u skladu sa člankom 32. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98).**

Glavni projekt mora sadržavati:

- Projekt privremene regulacije prometa radi osiguranja odvijanja prometa tijekom izvođenja radova

Predmetnim radovima ne smije se narušiti stabilnost javne ceste i cestovnih objekata, ne smije se ugroziti sigurnost sudionika u prometu na javnoj cesti, kao ni narušiti postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda na javnoj cesti.

U postupku ishodaenja građevinske dozvole za predmetni objekt, glavni projekt mora se dostaviti na ovjeru ovoj Županijskoj upravi za ceste radi izdavanja mišljenja o usklađenosti s ovim posebnim uvjetima (članak 82. Zakona o gradnji).

Prije početka izvođenja radova a nakon dobivanja građevne dozvole, mora se zatražiti odobrenje ove ŽUC sukladno članku 40. Zakona o javnim cestama.

Ovi posebni uvjeti vrijede godinu dana od dana izdavanja.

RAVNATELJ

Ante Parat, dipl. ing.

Županijska uprava
za ceste na području
Šibensko-kninske
županije 2
Š i b e n i k

DOSTAVITI:

- 1 x podnositelju zhtjeva
- 1 x Org. jedinica za građ. i poj.održav.
- 1 x plamohran



REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Uprava za sanitarnu inspekciju

Služba županijske sanitarne inspekcije

Odjel za sjevernu Dalmaciju

Odsjek za Šibensko-kninsku županiju

Klasa: 540-02/11-03/1513

Urbroj. 534-08-3-5-3/5-11-02

Šibenik, 09. ožujka 2011.

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Službe županijske sanitarne inspekcije u Šibensko-kninskoj županiji, u Šibensko-kninskoj županiji, u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije Kl:Upl-350-05/11-01/2 Ur.br:2182/1-16-11-4 za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter po zahtjevu tvrtke "Murtela" d.o.o. Murter, temeljem čl.3.st.1. t.3. Zakona o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 113/08), utvrđuje sljedeće

SANITARNO - TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE

1. Svi kanalizacijski cjevovodi moraju biti izrađeni od vodonepropusnog materijala.
2. Cjevovodi moraju biti položeni tako da ne ugrožavaju vodovodne instalacije.
3. Idejni projekt br.62-2010 izrađen od tvrtke "Proning DHI" d.o.o., Zagreb, Račkoga 3 predstavlja sastavni je dio ovih uvjeta.



URUČITI:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Šibensko-Kninske županije,
Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2
2. Pismohrana, ovdje

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju
Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200
Telefaks: +385 1 4917-118

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za
Prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića 1, br 2

Org. jed.	Prilog	Vrijed.
URBROJ		
KLASA		
Primljeno		
2182/1 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA		
REPUBLIKA HRVATSKA		

Vaš znak **UPI-350-05/11-01/2**
Naš znak **T45-21790/2011, JOP 11537267**
Telefon **022/337 723**
Datum **13.04.2011.**
Nastavno na **Zahtjev za ucrtavanje postojećih TK-instalacija u području zahvata izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter**

U prilogu vam dostavljamo posebne uvjete zaštite

Osoba za kontakt: g. Darko Tomljanović (tel. 022/337-723, ili mob. 098/296-827)

S poštovanjem, *D. Tomljanović*

Privitak: 1. Posebni uvjeti

REPUBLIKA HRVATSKA		
2182/1 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA		
Primljeno:	20.04.2011.	
KLASA:	UPI-350-05/11-01/2	
URBROJ:	363-11-15	
Org. jed.	Prilog:	Vrijed.
16		

Milan Gjuranić dipl.ing
Direktor Odjela za mrežnu
infrastrukturu i dokumentaciju

Adresa **Hrvatski Telekom d.d.**
Kontakti **Savska cesta 32, 10 000 Zagreb**
telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
Internet: www.t.ht.hr
Poslovna banka 2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
Nadzorni odbor G. Kerkhoff – predsjednik
Uprava I. Mudrinić – predsjednik, D. Dógan, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimović, J. Busé
Registar trgovačkih Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
društava temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju
Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200
Telefaks: +385 1 4917-118

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za
Prostorno uređenje i gradnju
Trg Pavla Šubića 1, br 2

Vaš znak UPI-350-05/11-01/2
Naš znak T45-21790/2011, JOP 11537267
Telefon 022/337 723
Datum 13.04.2011.
Nastavno na **Zahtjev za ucrtavanje postojećih TK-instalacija u području zahvata izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže naselja Murter**

Uvidom na terenu je utvrđeno da u zoni zahvata postoji izgrađena podzemna infrastruktura za elektroničke komunikacije od značaja za funkcioniranje telekomunikacijskog sustava, kako je prikazano na situacijama koje vam dostavljamo.

Slijedom iznesenog, dajemo slijedeće uvjete zaštite TK infrastrukture:

- U prostoru obuhvata radova postoji podzemna elektronička komunikacijska infrastruktura DTK i povezana oprema koji su po svojoj važnosti veoma bitni za odvijanje telekomunikacijskog prometa, kako je to prikazano na podlozi koju Vam dostavljamo u prilogu.
- Prilikom izvođenja planiranih radova postoji mogućnost oštećenja postojećih TK instalacija, pa skrećemo pozornost da sve troškove nastale oštećenjem postojeće TK infrastrukture, kao i troškove prekida telekomunikacijskog prometa snosi investitor.
- Napominjemo da se prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama N.N. 73/08 (dalje: ZEK) čl. 26. st. 1. u zoni elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme ne smiju se izvoditi radovi niti graditi nove građevine koje bi mogle oštetiti ili ometati rad te infrastrukture ili opreme. Zona elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme određena je Pravilnikom Klasa: 011-01/08-01/00004, Ur. Br: 376-10-09-4 od 30. ožujka 2009. god kojeg je propisalo Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na temelju čl. 12. st.1. i čl. 26. st. 6. ZEK – a.
- Ukoliko projektant procjeni da je potrebno premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, investitor je dužan kao dio glavnog projekta o vlastitom trošku osigurati izradu projekta premještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, kao i snositi troškove samog premještanja.

P. T. ...

Adresa Hrvatski Telekom d.d.
Kontakti Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
Internet: www.t.ht.hr
Poslovna banka 2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
Nadzorni odbor G. Kerkhoff – predsjednik
Uprava I. Mudrić – predsjednik, D. Dogan, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jotić Šimović, J. Buse
Registar trgovačkih društava Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

- Datum ○ Prema ZEK - u čl. 26. st. 4. investitor radova ili građevine obavezan o vlastitom trošku osigurati izradu projekta zaštite ili premještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, kao i snositi sve troškove same zaštite ili premještanja.
- Za ○ Investitor je dužan kao dio glavnog projekta osigurati izradu projekta zaštite ili privremenog i konačnog premještanja postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme od strane ovlaštene osobe i dostaviti ga na pregled i ovjeru u HT, Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju, Vinkovačka 19, Split. Tehničko rješenje zaštite ili privremenog i konačnog premještanja treba prethodno usuglasiti sa HT Odjelom za planiranje i razvoj fiksne TK mreže, Vinkovačka 19, Split.
- Strana ○ Preduvjet izdavanju suglasnosti od strane HT-a na projekt premještanja postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme je potpisivanje ugovora između investitora i HT-a o međusobnim pravima i obavezama vezano za premještanje i izgradnju zamjenske elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.
- Ukoliko projektom zaštite ili premještanja ne budu riješeni svi financijski i tehnički detalji koji uključuju i dinamički plan zaštite ili premještanja, koji ima svoja pravila prema ZEK - u, HT ne može izdati suglasnost za projekt premještanja TK instalacija.
- Projekt kojim je planirano premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture mora sadržavati obavezu izrade elaborata geodetskog snimka izvedenog stanja u skladu sa važećim Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kao i Pravilniku o katastru vodova, te izradu tehničke dokumentacije izvedbenog stanja.
- Elaborat geodetskog snimka koji je ovjeren u nadležnom katastru i tehničku dokumentaciju izvedbenog stanja obavezno dostaviti u HT, Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju, Vinkovačka 19, Split, za naše potrebe u papirnatom i digitalnom obliku.
- Detalje o profilu, tipu, kapacitetu, kao i utvrđivanje mikro lokacije ugrađenih elemenata ugroženih planiranim zahvatom projektant ili investitor može zatražiti u HT, Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju, Vinkovačka 19, Split.
- Izvoditelj radova ili investitor obavezan je minimalno trideset (30) dana prije početka izvođenja građevinskih radova zatražiti označavanje infrastrukture za elektroničke komunikacije, od strane HT, Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima -Jug, Vinkovačka 19, Split.


Osoba za kontakt: g. Darko Tomljanović (tel.022/337-723, ili mob. 098/296-827)

S poštovanjem, *D. Tomljanović*

Privitak: 1.Situacijski prikaz

Dostaviti: 1.Arhiva Šibenik

Šibensko-Kninska Županija

for 
Hrvatski
Telekom
Milan Gjuranović, dipl.ing
Direktor Odjela za mrežnu
infrastrukturu i dokumentaciju